



CITTÀ DI LAMEZIA TERME



ISTITUTO COMPRENSIVO SAVERIO GATTI
C.F. 92002540794 C.M. CZIC84400Q
AOCZIC844 - IC S. GATTI UFFICIO SEGRETERIA
Prot. 0001894/E del 17/02/2021 15:48 VI.9 - DVR e

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

AL DIRIGENTE
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAVERIO GATTI"
Via G. Amendola n. 53
LAMEZIA TERME

OGGETTO: Plessi Scuola primaria Manzi/Mancuso.

VISTA la nota prot. n. 1865/U del 17/2/2021, acquisita al prot. gen. dell'ente al nr. 11667 del 17/2/2021, con la quale si comunica che i plessi scolastici in oggetto sono privi di riscaldamento dal 28 gennaio 2021 a causa della rottura di un ventilatore del bruciatore caldaia;

ATTESO che, con la citata nota, si chiede di valutare l'opportunità di trovare soluzioni alternative che consentano di assicurare l'attivazione della Didattica a Distanza a favore degli alunni;


VISTA la relazione tecnica acquisita in data 17/2/2021 da parte dell'Ing. Francesco Esposito, con la quale si attesta e si documenta che il materiale necessario per riattivare l'impianto in questione, ordinato dal manutentore in data 27/1/2021, non sarà disponibile prima del 24/2/2021;

DATO ATTO che lo stesso Ing. Esposito, per le vie brevi, ha successivamente comunicato che la consegna del materiale potrebbe avvenire anche in data antecedente al 24/2/2021;

SENTITA la Dirigente Scolastica;

SI DISPONE

che, in attesa del ripristino dell'impianto di riscaldamento, nel periodo dal 18 al 22 Febbraio 2021 l'attività nei plessi della scuola primaria Manzi/Mancuso dell'Istituto Comprensivo Statale "Saverio Gatti" resti sospesa rimettendo alla valutazione del Dirigente Scolastico l'opportunità di assicurare, in tale periodo, la didattica a distanza.



Il sub Commissario Prefettizio
(dott. Antonio Calenda)